

## CLORO 90/200 L

### PASTILHAS DE TRICLORO GRANULADO

#### **Composição:**

O Cloro 90/200 L é um composto orgânico de dissolução lenta, altamente estabilizado, com um teor de cloro mínimo de 90% , para desinfecção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura.

*Ingredientes activos (por 1.000 grs)*

*Tricloro-1,3,5 - Triazinatriona  $Cl_3(NCO)_3$  - 997 grs.*

#### **Características:**

*Aspecto: Sólido em pastilhas de 200 gramas*

*Cor: Branco*

*Conteúdo em cloro útil: 90%.*

*Solubilidade: 1,2 grs/100 ml.*

*pH de uma solução aquosa a 1%: 2,6 - 3,0*

*Humidade: 0,30%*

#### **Propriedades:**

*O cloro residual obtido na água oferece uma maior estabilidade face aos raios ultra violeta, em comparação com outros produtos.*

#### **Campo de aplicação:**

*Recomenda-se a aplicação do Cloro 90/200 L em todos os tipos de piscinas. Deve no entanto, evitar-se o contacto directo sobre as superfícies do tanque nas piscinas feitas de poliéster e vinil, pois pode descolorar.*

#### **Modo de emprego:**

*Antes de utilizar o Cloro 90/200 L, deve ajustar o pH da água para valores situados entre 7,2 a 7,6, empregando os diminuidores ou incrementadores, se for inferior a 7,2 ou superior a 7,6.*

*Para tratamento inicial deve utilizar-se sempre que possível o Cloro 60 L (dissolução rápida). O tratamento inicial (supercloração) deverá repetir-se sempre que se note uma falta de transparência na água.*

*Para tratamento de manutenção deve adicionar-se uma pastilha de Cloro 90/200 L por cada 25 m<sup>3</sup> de água, dependendo da temperatura da água e do número de utilizadores da piscina.*

*Esta dosagem é suficiente durante um período de 7 a 10 dias a uma temperatura de 22 graus C. quando aplicado num doseador flutuante ou no "skimer".*

*Para uma correcta utilização, aconselha-se a introdução da dose necessária no interior do "skimer" ou doseador, pondo, a seguir, o equipamento do filtro a funcionar, para poder desta maneira ser dissolvido o produto, ao circular a água através deste "skimer" ou doseador. É indispensável que todo o volume da água da piscina seja recirculado através do equipamento depurador, diariamente. É aconselhável introduzir uma nova dose de Cloro 90/200 L, quando as pastilhas que se encontram no interior dos "skimers" tenham ficado reduzidas a 10% do seu peso inicial.*

*O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5 - 2 mg/l., valor que se medirá facilmente utilizando o "teste kit", que analisa igualmente o pH. Este controlo deverá efectuar-se num mínimo de 2 vezes ao dia.*

#### **Precauções:**

*Perigo de incêndio com matérias combustíveis. Nocivo em caso de ingestão. Em contacto com ácidos, liberta gás tóxico. Irritante para os olhos e vias respiratórias. Conservar o recipiente ao abrigo da humidade. Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Em caso de incêndio e/ou explosão, não respirar os fumos.*

**CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA**